

АКТ № 726 от 08.05.2018

**согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции
или капитального ремонта)

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №642
«Земля и Вселенная» Василеостровского района Санкт-Петербурга
(ГБОУ гимназия №642 "Земля и Вселенная" Санкт-Петербурга)**

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктур (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга(-ги) и составляется данный акт: **199406, Санкт-Петербург, ул. Гаванская, д. 54, литер Б**

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание 4 этажа, 3873,2 кв. м.

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 5870 кв. м.

Объект культурного наследия: нет

**Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление**

Арендодатель (наименование организации): нет

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная

**Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная,
муниципальная): региональная**

**Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Василеостровского
района Санкт-Петербурга.**

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): Образование;

**Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): образовательная услуга
(реализация основных общеобразовательных программ, начального общего,
основного общего, среднего общего образования);**

**Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день,
вместимость, пропускная способность): 453 чел.**

**Форма способа оказания услуг (к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):
к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно;**

**Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории): дети;**

**Категории обслуживаемых инвалидов: (как посетители учреждения) инвалиды с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха,
инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением умственного развития.**

**Мы, нижеподписавшиеся, Директор ГБОУ гимназия №642 "Земля и Вселенная"
Санкт-Петербурга» Трошкеев Павел Анатольевич, с одной стороны и Представитель
Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов и**

пенсионеров» Андреев Сергей Юрьевич, действующий по доверенности №32/04-3 от 23.04.2018 г. с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, то собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (*на момент осмотра*) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К, О, С, Г, У/не соответствуют, для К, О, С, Г, У) / нет.*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: **нет**
2. Пандус стационарный наружный**: **нет**
3. Пандус стационарный внутренний**: **нет**
4. Пандус инвентарный***, роллопандус: **нет**
5. Наружная лестница входной зоны: **да**, не соответствуют О, С
6. Внутренняя лестница входной зоны: **нет**
7. Поручни наружные входной зоны: **нет**
8. Поручни внутренние входной зоны: **нет**
9. Дверные проемы входной зоны****: **да**, не соответствуют К, С
10. Подъемные платформы наружные: **нет**
11. Подъемные платформы внутренние: **нет**
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): **да**
13. Лифт пассажирский: **нет**
14. Лифт грузовой: **нет**
15. Мобильные лестничные подъемники: **нет**
16. Санитарно-гигиенические помещения: **да**, не соответствуют К,О,С
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У :
 - 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: **нет**
 - 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
 - звуковой информации: **нет**
 - надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: **да**
 - 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: **нет**
 - 17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: **нет**
18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: **да**
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: **да**, соответствует для С

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

Здание недоступно для инвалидов на креслах-колясках до реконструкции или капитального ремонта, или приобретения/установки технических средств по преодолению лестничных маршей.

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения **Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №642 «Земля и Вселенная» Василеостровского района г. Санкт-Петербурга** расположенного по адресу: **199406, Санкт-Петербург, ул. Гаванская, д.54, литер Б** и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **недоступным / частично(условно)доступным** для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры К, О, С, Г, У	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К, О, С, Г, У	Территория, прилегающая к объекту огорожена, свободна для перемещения, достаточно места для проезда и маневрирования на кресле-коляске через. На основном направлении движения на территорию гимназии на калитке установлен домофон и табличка для вызова персонала, (оформлены в виде информационного знака «Инвалид») на контрастном фоне с контактной информацией, ответственного за сопровождение инвалидов на объекте телефон: 351-86-31 Предусмотрен допуск на объект: инвалидов с нарушениями зрения, использующих собак-проводников, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н).	
1.2	К, О, С, Г, У	Приказом от 25.08.2016 г. № 280/4, с внесенными изменениями приказом от 04.04.2018 г. № 174/2 назначены ответственные: - зам. директора по АХР. - зам. директора по УВР. - зав. хозяйством. обеспечивающие, сопровождение всех категорий инвалидов: по территории к главному входу, входному узлу, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом и ознакомлены с инструкцией ответственного за оказание помощи в сопровождении инвалидов. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражены в журнале проведения инструктажа (инструктаж проведен 0 9.01.2018).	Приказ № 280/4 от 25.08.2016, с внес. изм. № 174/2 от 04.04.2018
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	О, С, Г, У	Для инвалидов вход в здание осуществляется через центральный вход. Поручни внешнего лестничного марша не соответствуют нормативным требованиям. Завышен порог входной двери.	

2.2	К	Здание недоступно для инвалидов на креслах-колясках до реконструкции или капитального ремонта, или приобретения/установки технических средств по преодолению лестничных маршей.	
2.3	К, О, С, Г, У	Сопровождение инвалидов к месту предоставления услуг, помощи при входе и выходе из здания, организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2	Приказ № 280/4 от 25.08.2016, с внес. изм. № 174/2 от 04.04.2018
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	О, Г, У	Переходы в другое здание не имеет. Перемещение инвалидов между этажами возможно с помощью имеющихся в здании внутренних лестниц. Лестницы оборудованы поручнями, с одной стороны.	
3.2	С	Пути перемещения внутри здания не адаптированы для слепых, перемещение только в сопровождении.	
3.4	О, С, Г, У	Перемещение инвалидов внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2	Приказ № 280/4 от 25.08.2016, с внес. изм. № 174/2 от 04.04.2018
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	О, С, Г, У	Место обслуживания инвалидов из числа посетителей - находится на первом этаже здания в кабинете № 106.	
4.2	О, С, Г, У	Оказание ситуативной помощи при предоставлении услуг организовано с сопровождением сотрудников, указанных в п.1.2	Приказ № 280/4 от 25.08.2016, с внес. изм. № 174/2 от 04.04.2018
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	О, С, Г, У	Санузел расположен на 1-м этаже. Дверной проем, размеры и внутреннее оборудование санузла до ремонта или реконструкции помещения не соответствует для инвалидов. Посещение санузла возможно.	
5.2	О, С, Г, У	Помощь в сопровождении инвалидов до санузла, обеспечивается сотрудниками, указанными в п.1.2	Приказ № 280/4 от 25.08.2016, с внес. изм. № 174/2 от 04.04.2018
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К, О, С, Г, У	Информацию об учреждении, услугах и о мерах по доступности для инвалидов можно получить у ответственного сотрудника и по телефону: 8-812-(351-89-90).	
6.2	К, О, С, Г, У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью сотрудников, ответственных за сопровождение инвалидов, в соответствии с приказом, указанных в п.1.2	Приказ № 280/4 от 25.08.2016, с внес. изм. № 174/2 от 04.04.2018

6.3		<p>На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте сайт; gymnasium642.spb.ru</p> <p>- на главной странице версия для слабовидящих</p> <p>- контактная информация;</p> <p>- порядка получения услуг инвалидами в случае их предоставления на объекте;</p> <p>- информация о путях движения к ОСИ от остановок наземного пассажирского транспорта; схема;</p> <p>- информация для каких категорий инвалидов, предоставляются услуги на объекте, расписанные по зонам;</p> <p>- наличие или отсутствие санитарно-гигиенического помещения, условия его доступности.</p> <p>- памятка для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала</p>	
6.4	К, О, С, Г, У	<p>Информационное обеспечение в сети интернет обеспечивается с помощью ответственного сотрудника:</p> <p>- зав. отделом ОДОД</p>	<p>Приказ № 79 от 04.12.2017</p>
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к Объекту	
7.1	К, О, С, Г, У	<p>Ближайшая станция метрополитена: «Приморская» 1,2 км. Автобус: №6, № 47, №128, №152, №7, №158, №42, №100. Троллейбус: №9, №11, №10, Трамвай №6, №40 Маршрутное такси: К-120, К-124, К-247, К-309, К-350, К-44, К-690 От ближайшей остановки общественного транспорта 470 м.</p>	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К, О	Отсутствует	

V. Рекомендации (раздел заполняется по согласованию сторон и содержит наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности для инвалидов предоставления услуги на Объекте, а также основания для выполнения мероприятий, предусмотренных СНИП, СП, ГОСТ):

Подпись руководителя Объекта
или доверенного лица


И.А. Трошкеев/
М.П. _____

Дата _____

Подпись руководителя общественного
объединения инвалидов
или доверенного лица


/Андреев С. Ю. /
М.П. _____

Дата _____

* Выбирается из следующих сфер деятельности: здравоохранение, образование, социальная защита населения, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт и дорожно-транспортная инфраструктура, жилые здания и помещения, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов).

** Пандус стационарный: сооружение, предназначенное для перемещения с одного уровня горизонтальной поверхности пути на другой, состоящее из маршей (имеющих сплошную наклонную по направлению движения поверхность) и горизонтальных площадок (для отдыха и/или маневрирования).

*** Пандус инвентарный сооружение временного или эпизодического использования, например, сборно-разборный, откидной, выдвигной, приставной, перекатной, и т.д.

**** Дверной проем оценивается по двум параметрам: ширина дверного проема и высота порогов